

# Samenvatting van onderzoek

## Andusta plaatstalen kozijn t.b.v. houten deur - Rookdoorlatendheid

Rapportnummer	DMT-DO-52-199
Normering	NEN EN 1634-3:2005-01 / EN 13501-2:2010
Rookwerend	Sa (koude rook)
Binnen- en buitendraaiend	Ja
<b>Kozijn gegevens</b>	
Kozijn model	A11-Opdek
via EXAP	A01/A21 (Opdek en stomp)
Uitvoering	Inmetstel, montage kozijn
Plaatdikte	1 mm
Afmeting kozijn	1020 x 2940 mm
Sponning met aanslagband	15 x 59 of 25 x 59 mm
Voorziening in kozijn	3-zijdig aanslagband
<b>Hang en sluitwerk</b>	
Minimaal aantal scharnieren	3 stuks
Type scharnier	A12-08/09
Slot	Nemef649/4
Deursluiteer	ECO 61B
Deurbeslag	Hoppe Dubayy
<b>Deurblad gegevens</b>	
Fabrikant	FND
Type houten deur	Dichte opdek deur
Deurdikte	38 mm
Afmeting deurblad (bxh)	940 x 2315 mm
Glasopening	Nee
Spionoog	toegestaan
Valdorpel	n.v.t.
Bovenlicht	920 x 538
Glas	ESG: 940 x 562 x 4
Glaslat	Kunststof
<b>Wand gegevens</b>	
Wanddikte	min. 70mm
Wandtype	voldoen aan de rookwerende eisen
Opmerking	Kozijn afkitten na montage.

Alle wijzigingen voorbehouden. Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij Andusta BV en DMT.  
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend

